

акт № 43 ЕДУ 16.11.2011.

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



30.09.2021 КНМ № 43210061000201155406



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035 Телефон: 54-68-33 Факс: 54-69-62 (код 8332)
E-mail: gu@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Кильмезского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)
ул. Октябрьская, 1а, пгт Кильмезь, Кировская область, 613570 Телефон: 2-27-53
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 44/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» пгт Кильмезь Кильмезского района Кировской области (МКДОУ ДС «Солнышко» пгт Кильмезь), ИНН 4310003489
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Кильмезского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области – главного государственного инспектора Кильмезского района по пожарному надзору Фоминых Владимира Валерьевича № 44 от «30» сентября 2021 года

в период с «13» октября 2021 г. по «15» октября 2021 г.

Главный государственный инспектор Кильмезского района по пожарному надзору капитан
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
внутренней службы Фоминых Владимир Валерьевич
органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка:

с целью соблюдения ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, размещенного на интернет-сайтах Главного управления МЧС России по Кировской области, прокуратуры Кировской области и Генеральной прокуратуры РФ

(контрольное (надзорное) мероприятие)

Заведующий МКДОУ ДС «Солнышко» пгт Кильмезь Грозных Рауза Салиховна
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В здании детского сада эксплуатируется электропроводка с видимыми нарушениями изоляции, со следами термического воздействия, соединения жил выполнены в виде скруток, электропроводка находится в ветхом состоянии, требует замены, достигла предельного срока службы (эксплуатируется более 30 лет)	ст.ст. 4, 6, 82, 91 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008 (далее ФЗ №123-ФЗ); п. 35 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее ППР в РФ)	10.10.2022	
2.	Для покрытий полов на путях эвакуации в тамбуре у группы № 1, коридоре от группы № 1 до группы № 2, в тамбурах у группы № 2 и № 7, коридоре и тамбуре около кабинета психолога, коридоре от группы № 7 до противопожарной двери, коридоре от противопожарной двери до методического кабинета, коридоре от методического кабинета до кухни, тамбуре у кухни, коридоре от кухни до прачечной, коридоре от группы № 3 до группы № 4, коридоре от группы № 5 до группы № 6 используется линолеум с неизвестными пожарно-техническими характеристиками	ч. 6 ст. 134, таблица 28 ФЗ №123-ФЗ	10.10.2022	
3.	На дверях всех помещений производственного и складского назначения отсутствуют обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 12 ППР в РФ	10.10.2022	
4.	На путях эвакуации в северо-восточной части здания детского сада отсутствует эвакуационное освещение, которое должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	ст. 84 ФЗ №123-ФЗ; п. 37 ППР в РФ; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; п. 7.6.3 СП 52.13330.2016	10.10.2022	

5.	В помещении гладильной отсутствуют датчики автоматических установок пожарной сигнализации	ст.ст. 54, 83, 84, 91, 151 ФЗ №123-ФЗ; п. 4.1, таблица 3 СП 486.1311500.2020		
----	---	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МКДОУ ДС «Солнышко» пгт Кильмезь Грозных Р.С.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Главный государственный инспектор Кильмезского района по пожарному надзору Фоминых В.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)

(подпись)

« 15 » октября 20 21 г.

