

Администрация
Кильмезского района
Кировской области
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД
общеразвивающего вида
«Солнышко» пгт КИЛЬМЕЗЬ
КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
613570, Кировская область,
пгт.Кильмезь, ул. Труда, 29
ад.эл.почты: ds.solnschko@yandex.ru
тел: (83338)-2-11-98
« 19 » 11 2021 г.
№ 64

Главному государственному
инспектору Кильмезского района
Кировской области по пожарному
надзору Фоминых В.В.


Уважаемый Владимир Валерьевич!

На Ваше предписание об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административных правонарушений от 15.10.2021
года № 44/1 сообщаем:

1. На путях эвакуации в северо-восточной части здания детского сада
установлено эвакуационное освещение, которое находится в
круглосуточном режиме работы
2. В помещении гладильной установлены датчики автоматических
установок пожарной сигнализации.
3. На дверях всех помещений производственного и складского назначения
имеются обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной
опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Остальные нарушения обязательных требований пожарной
безопасности (смена электропроводки здания детского сада, покрытие
полов на путях эвакуации огнестойким линолеумом) будут устранены
при поступлении финансирования.



Заведующий д/с

 Фрозных Р.С.


Администрация
Кильмезского района
Кировской области
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД
общеразвивающего вида
«Солнышко» пгт **КИЛЬМЕЗЬ**
КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
613570, Кировская область,
пгт.Кильмезь, ул. Труда, 29
ад.эл.почты: ds.solnschko@yandex.ru
тел: (83338)-2-11-98
« 10 » 10 2022 г.
№ 52/1

Главному государственному
инспектору Кильмезского района
Кировской области по пожарному
надзору Фоминых В.В.

Уважаемый Владимир Валерьевич!

На Ваше предписание об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административных правонарушений от 15.10.2021
года № 44/1 сообщаю:

1. В здании детского сада произведена замена электропроводки.
2. Для покрытий полов на путях эвакуации в тамбуре у группы № 1, коридоре от группы № 1 до группы № 2, в тамбурах у групп № 2 и № 7, коридоре и тамбуре около кабинета психолога, коридоре от группы № 7 до противопожарной двери, коридоре от противопожарной двери до методического кабинета, коридоре от методического кабинета до кухни, тамбуре у кухни, коридоре от кухни до прачечной, коридоре от группы № 3 до группы № 4, коридоре от группы № 5 до группы № 6 используется линолеум огнестойкий.



Заведующий д/с

Грозных Р.С.